№ п/п	Наименование показателя	Значение
1	**2**	**3**
1	Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км)	0
2	Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии в отопительный период	0
2.1	Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии	0
3	Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях	0
4	Комментарии	Отклонений в работе системы теплоснабжения нет. Возможны отклонения температурного режима потребителей из-за ограниченной теплопроизводительности котельной. Для устранения этой зависимости готовится к пуску дополнительная блочная котельная.